



PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Affari Generali

16122 Genova, 23 febbraio 2009
P.le Mazzini 2

Tel. 010/5499346 – 010/5499530
Fax.010/5499299
ronchetta.a@provincia.genova.it

Al Signor
Massimo Pernigotti
Consigliere provinciale

SEDE

Prot n.: 21183


Oggetto: trasmissione risposta all'interrogazione a risposta scritta prot n. 14158 del 06/02/2009

Si trasmette la risposta fornita dalla competente Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie, siglata dall'Assessore Monica Puttini, all'interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data **06/02/2009** prot. n. **14158**

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento.

Cordiali saluti

Il Presidente
Alessandro Repetto



Provincia di Genova
Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie

Prot. n. 20250

Allegati

A: Direzione Affari Generali

Genova, 19 febbraio 2009

Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione prot. n. 14158 del 9 febbraio 2009 presentata dal Consigliere Provinciale Massimo Pernigotti.

In riscontro all'interrogazione a risposta scritta prot. n. 14158 del consigliere Pernigotti si rappresenta quanto segue:

Il contatore n. 16415 alla data del 31/12/2008 evidenziava una lettura pari a 74.246 mc, i consumi annuali non hanno pertanto mai ecceduto i limiti connessi alla tariffa minima contrattuale attualmente in vigore, pari a mc 28 per giorno.

Il fatto di non superare i limiti contrattuali è determinante per evitare l'applicazione di eventuali "superi", fatturati a costi maggiorati.

L'impiego minimo fissato contrattualmente si basa sulla potenziale capienza dell'istituto pari a circa 1000 studenti a cui aggiungere il personale in servizio. Il contratto vigente è stato quindi sottoscritto in ragione di un consumo pro capite di circa 28 litri giornalieri.

Il consumo effettivo giornaliero calcolato in ragione della popolazione studentesca, del personale docente a ATA in oggi presente all'interno della struttura (ca. 600 persone), ammonta invece a circa 45 litri pro capite.

Questo impiego risulta assolutamente proporzionato in ragione del consumo imputabile agli usi igienici (una cassetta di cacciata consuma 10 litri a tiro), al numero di docce presenti nell'edificio, utilizzate anche in periodo serale e festivo in conseguenza della concessione dell'impianto sportivo, nonché alla necessità di accumulo acqua ai fini dell'impianto antincendio e alla manutenzione delle aree verdi.

L'acqua episodicamente ristagnante al di sotto dell'edificio, già monitorata dal Servizio Patrimonio a partire dal 2003, secondo quanto appurato dalla competente area tecnica non risulta imputabile a perdite, bensì, probabilmente, al naturale compluvio su cui sorge il complesso.

Nuove indagini diagnostiche, effettuate recentemente, hanno escluso perdite degli impianti: sono state eseguite prove dirette sull'impianto con esito negativo dalla "Genova reti gas Amga"; pertanto ad oggi si può dichiarare che l'impianto è a perfetta tenuta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

PGL/RP

ASSESSORE
Finanze, Bilancio e Patrimonio - Edilizia Scolastica -
Provveditorato - Acquisti Verdi
Alleanze per lo Sviluppo (Progetto Impresa più)
Dott.ssa Monica Puttini